## ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 19/06/20 к FV 1022/MWG/2020

1. Уникальный идентификационный код типа изделия:

   **Полоса стальная оцинкованная ТС 25х4, 40х4 / 25, 50 кг**

2. Номер типа, партии или серии или любой другой элемент, по которому можно идентифицировать строительное изделие, согласно требованиям части 4 статьи 11:

   **Полоса стальная оцинкованная ТС 25х4, 40х4 / 25, 50 кг / 06 /20**

3. Предусмотренное производителем назначение использования строительного изделия или назначения строительного изделия в соответствии с применяемой гармонизированной технической спецификацией:

   **Применение: для заземления электропроводок и громоотводных систем.**

4. Наименование производителя, загеристрированное коммерческое название или зарегистрированный товарный знак и контактные данные производителя, согласно требованиям части 5 статьи 11:

   **Tiga-Cynk Sp z o.o**

   **ul.Neptuna 15**

   **59-220 Legnica**

   Производственное предприятие: **67-320 Małomice, ul Fabryczna 3**.

5. Если применимо, наименование и контактные данные уполномоченного представителя, чьи полномочия распространяются на задачи, указанные в части 2 статьи 12.

   - Не касается.

6. Система или системы оценки и проверки постоянства эксплуатационных характеристик строительного изделия в соответствии с указанными в Приложении V:

   **Нотифицированный орган по сертификации продукции: Польский центр по сертификации (Polskie Centrum Certyfikacji) осуществил проверку производственного предприятия и оценку заводского производственного контроля и осуществляет процедуру текущего надзора, оценки и признания заводского производственного контроля в Tiga-Cynk Sp z o.o.**

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 19/06/20 к FV 1022/MWG/2020

**Польским центром по сертификации был выдан сертификат, подтверждающий, что Tiga-Cynk Sp z o.o, Производственное предприятияе, ул. Фабрична, д. 3, 67-320 Маломице, применяет Систему управления качеством и соответствует требованиям PN-EN ISO 9001:2009 в области: цинкование громоотводной проволоки и громоотводной стальной полосы.**

7. В случае декларации эксплуатационных характеристик, касающейся строительного изделия, в отношении которого применяется гармонизированный стандарт:

   - Не касается.

8. В случае декларации эксплуатационных характеристик, касающейся строительного изделия, для которого была выдана Европейская техническая оценка:

   - Не касается.

9. Декларируемые эксплуатационные характеристики:

| Декларируемые эксплуатационные характеристики полосы стальной оцинкованной | | |
|---|---|---|
| Основные характеристики | Эксплуатационные характеристики | Гармонизированная техническая спецификация |
| Шихтовый материал | Сталь сорт DD11, S235JR | PN-EN 10111,<br>PN-EN 10025-2 |
| Допуск размера материала | В соответствии с нормой | PN-EN 10051 |
| Метод изготовления | Горячее цинкование методом погружения | PN-EN 1461 |
| Цинковое покрытие | Массовая плотность цинкового покрытия не менее чем 500г/м$^2$ односторонне (средняя толщина слоя 70µ). Поверхность гладкая, однородная без примесей. Прочность цинкового покрытия обусловлена интенсивностью действия факторов, вызывающих коррозию. | PN-EN 62561-2:2018-04 |

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 19/06/20 к FV 1022/MWG/2020

| | | |
|---|---|---|
| Метод измерения толщины покрытия | В соответствии с нормой | PN-EN 2178, PN-EN 1460 |
| Допуск размера изделия | В соответствии с нормой | PN-EN 10143 |
| Реакция на воздействие огня | Класс A1 | PN-EN 14782: 2008 |

10. **Эксплуатационные характеристики изделия, указанные в п.п. 1 и 2, соответствуют эксплуатационным характеристикам, декларируемым в п. 9.**

Настоящая декларация эксплуатационных характеристик выдана исключительно под ответственность производителя, указанного в п. 4.

Подписано от имени производителя:

Tiga-Cynk Sp. z o.o.
KIEROWNIK ZAKŁADU
Edward Kruszakin

(фамилия и должность)

Tiga-Cynk Sp. z o.o.
ul. Neptuna 15
59-220 LEGNICA
NIP 6912499498, Regon 021988505

Motowice 02.06.2020

(место и дата выдачи) (подпись)

## ДЕКЛАРАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

№ 19/06/20 к FV 1022/MWG/2020

02.06.2020

TIGA-CYNK

# Сертификат соответствия

(согласно PN-EN ISO 9001:2015)

1) Сертификат выдан: Tiga-Cynk Sp. Z o.o.
2) Адрес: ul. Neptuna 15  59-220 Legnica
3) Название заказчика:  ТзОВ "Торговий Дім "Системи Безпеки"
4) Адрес заказчика:  79052  м. Львів,  Ул.  Низинная 5 / 24
5) Предмет декларации: Полоса оцинкованная 25х4

   Марка стали: DD-11;

   Масса цинка в г/м$^2$: 500 г/м$^2$ – Z 500

   Масса бухты: 25кг., 50кг. +/- 2,0кг.

   Толщина цинкового покрытия: мин. 70мкн.

Tiga-Cynk Sp. z o.o.
KIEROWNIK ZAKŁADU
Edward Kruszakin

02.06.2020

TIGA-CYNK

# Сертификат соответствия

(согласно PN-EN ISO 9001:2015)

1) Сертификат выдан: Tiga-Cynk Sp. Z o.o.
2) Адрес: ul. Neptuna 15  59-220 Legnica
3) Название заказчика:  ТзОВ "Торговий Дім "Системи Безпеки"
4) Адрес заказчика:  79052  м. Львів,  Ул.  Низинная 5 / 24
5) Предмет декларации: Полоса оцинкованная 40х4

   Марка стали: DD-11;

   Масса цинка в г/м$^2$: 500 г/м$^2$ – Z 500

   Масса бухты: 25кг., 50кг. +/- 2,0кг.

   Толщина цинкового покрытия: мин. 70мкн.

Tiga-Cynk Sp. z o.o.
KIEROWNIK ZAKŁADU
Edward Kruszakin