ПРОФЕСІЙНИЙ БЛИСКАВКОЗАХИСТ

ТзОВ "ТД"Системи Безпеки"
ЄДРПОУ 39054598
ІПН 390545913036
mail: info@tdsb.com.ua
web: www.fs-lps.com

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБІВ
№ 2/01/04/2021

ТзОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ"
79052, Львівська обл., м. Львів, вул. Низинна, буд. 5 кв. 24, ЄДРПОУ 39054598

посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи:
в особі директора Жаркова Віктора Євгеновича

підтверджує, що будівельний виріб:

ОКРЕМОСТОЯЧІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ ТМ "FS БЛИСКАВКОЗАХИСТ" арт. М-20

який виготовляється за:

«Металеві стрижньові телескопічні блискавкоприймачі № 32088-КМ, № 32088-КБ»;
«Альбом робочих креслень обладнання ТМ «FS Блискавкозахист»

відповідає Технічному регламенту будівельних виробів, будівель та споруд згідно з

ДБН В.1.2-2:2006 (зі зм. №1) (р. 9, р. 10): розраховано на максимальне вітрове навантаження 0,55 кПа (IV вітровий район) при встановленні у типах місцевості I-IV з нормативним терміном експлуатації 25 р (γ_{fm}=0,87).
ДБН В.1.1-12:2014: розраховано для встановлення у 7-му сейсмічному р-ні (сейсмічність 7 балів) з врахуванням класу наслідків СС3.
ДСТУ EN 62305-3:2012 (п.5.6.2, табл. 6): відповідає вимогам щодо матеріалів стрижнів перехоплювачів

Технічна документація на будівельний виріб, що передбачена Технічним регламентом, є.

Протокол випробувань, проведених під наглядом:

ДП «Львівстандартметрологія», протокол № 65-П/20 від 07.08.2020 р.

Ця декларація складена під цілковиту відповідальність виробника, (уповноваженої особи) постачальника.

Керівник _____ Жарков В.Є.
(підпис) *(ініціали та прізвище)*

м. Львів, 01 квітня 2021 р. М.П.