ПРОФЕСІЙНИЙ БЛИСКАВКОЗАХИСТ

ТзОВ "ФС Блискавкозахист"
ЄДРПОУ 43335440
ІПН 433354413239
mail: info@fs-lps.com
web: www.fs-lps.com

ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБІВ
№ 1/01/07/2021

ТзОВ "ФС" БЛИСКАВКОЗАХИСТ"
80383, Львівська обл., Жовківський р-н, с. Малехів, вул. Вокзальна, 9/37, ЄДРПОУ 43335440

посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої особи:
в особі директора Дениса Олега Тарасовича

підтверджує, що будівельний виріб:

ОБЛАДНАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ТА УЗЕМЛЕННЯ ТМ "FS БЛИСКАВКОЗАХИСТ": Група «С» (Злучники), Група «Н» (Тримачі провідників), Група «G» (Уземлення), Група «К» (Інші комплектуючі), Група «М» (Блискавкоприймачі)

який виготовляється за:
«Альбом робочих креслень обладнання ТМ «FS Блискавкозахист»;
«Альбом робочих креслень блискавкоприймачів №57/2016-АБ»;

відповідає Технічному регламенту будівельних виробів, будівель та споруд згідно з

ДСТУ EN 62305-3:2012 (р.5.5, 5.6, табл. 5, табл. 6, табл. 7): відповідність вимогам щодо матеріалів та розмірів стрижнів перехоплювачів, злучників та уземлювальних електродів.

ДСТУ EN 62561-1:2019 (р.5, 6.2, 6.4, 6.5): відповідність стійкості злучників при механічних випробуваннях та при кліматичних випробуваннях (згідно ДСТУ IEC 60068-2-52).

ДСТУ EN 62561-2:2019 (р.5.2, 5.3, 5.4): відповідність уземлюючих стрижнів та з'єднувальних муфт для уземлювачів при механічних випробуваннях на стиск та розтяг та при кліматичних випробуваннях.

ПУЕ. Розділ 1. (Глава 1.7. п.1.7.117, табл.1.7.5): відповідність вимогам щодо матеріалів та розмірів уземлювальних електродів

ДБН В.1.2-2:2006 (зі зм. №1) (р. 9, р. 10): відповідність блискавкоприймачів щодо впливу максимального вітрового навантаження 0,55 кПа (IV вітровий район) при встановленні на висотах до 500 м над рівнем моря і відміткою опор до 30 м над поверхнею землі з нормативним терміном експлуатації 30 р (γ_{fm}=0,9).

Технічна документація на будівельний виріб, що передбачена Технічним регламентом, є.

Протокол випробувань, проведених під наглядом:

ДП «Львівстандартметрологія», протокол № 65-П/20 від 07.08.2020 р.
Випробувальна лабораторія ТзОВ ВКФ "ЛІЗО": протокол №46/20 від 15.09.2020, протокол №12/21 від 15.06.2021, протокол №14/21 від 15.06.2021, протокол №15/21 від 15.06.2021.

Ця декларація складена під цілковиту відповідальність виробника, (уповноваженої особи) постачальника.

Керівник _____ Денис О.Т.
(підпис) *(ініціали та прізвище)*

м. Львів, 01 липня 2021 р. М.П.